

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Столовая «Нива»)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			Отсутствует поручень	К,О,С,Г	Установить поручень	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не выявлено	К,О,С,Г		
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует кнопка вызова персонала, световой и звуковой маяк.	К,О,С,Г	Установка кнопки вызова, светового и звукового маяка	Индивидуальное решение
2.5	Тамбур	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильная информация об учреждении. На входной двери отсутствует кнопка вызова персонала, световой и звуковой маяк.	К,О,С,Г	Изготовление и установка табличек выполненных шрифтом Брайля. Установка кнопки вызова, светового и звукового маяка	Индивидуальное решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности	N на плане	N фото	адаптации (вид работы)
Вход в здание	ДУ (К,О,С,Г)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: на входе в здание отсутствует: табличка информации, выполненная шрифтом Брайля, пандус, на входной двери - кнопки вызова, световой и звуковой маяк.