

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Столовая «Нива»)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Ширина дверного проема меньше нормы, кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, вешалки и, костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	К,О,С,Г	Расширение дверных проемов, оборудование санузлов	Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых). Санузлы не оборудованы.	К,О,С,Г	Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых).	Техническое решение невозможно

								Переоборудование туалетных комнат.
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г)			Техническое решение невозможно

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения не доступно для всех категорий инвалидов.**